



28 JUL 08 10720

DIRECÇÃO-GERAL DE GEOLOGIA E
ENERGIA

Avenida 5 de Outubro, 87
1069 039 - LISBOA

N/ Referência:
PP/ 1930

Assunto: Pedido de parecer relativo ao pavimento dos reservatórios de GPL enterrados e recobertos.

Sobre o assunto em epígrafe e na sequência do fax de V. Ex.a, informa-se que, tendo em consideração que a Portaria n.º 460/2001, de 8 de Maio, não prevê o tipo de pavimento no caso de reservatórios enterrados e recobertos, é nosso entendimento que se deverão aplicar as disposições previstas para reservatórios superficiais, descritas no artigo 13.º da legislação mencionada.

Com os melhores cumprimentos,

/ CHEFE DE DIVISÃO DE COMBUSTÍVEIS

(Sérgio Ernesto Oliveira Ferreira)

CMB/